

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO W OPOLU

W związku z powtarzającymi się interwencjami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazu ziemnego, zlokalizowanych na terenie powiatu opolskiego przypomina się **o zakazie stosowania w jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).**

Zgodnie z treścią § 157 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie **instalacje gazowe zasilane gazem ptynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, przy czym zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci**

gazowej. Wskazać w tym miejscu należy również § 8 cytowanego rozporządzenia, w którym zawarto definicję budynku niskiego tj.: budynku do 12 m wysokości włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalnego o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Poniżej pełna treść komunikatu